発行日 2018 年 1 月 16 日

発行者　（株）テネモスネット
〒333-0826　埼玉県川口市新井宿 86-6
代表取締役社長　飯島早苗

給水装置性能基準適合証明書

下記製品につき厚生省令第１４号への適合を証明します。

製品を製造する工場の名称 及び所在地	株式会社テネモスネット 埼玉県川口市新井宿 86-6
製品番号、名称など	活水器「マナウォーター」
適合する基準名	厚生省令第１４号（平成９年３月１９日） 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」
適合する性能項目	省令第１条　耐圧に関する基準 省令第２条　浸出等に関する基準
試験方法	厚生省告示第１１１号（平成９年４月２２日）による 「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」 省令第１条　耐圧　ＪＩＳ　Ｓ　３２００－１ 省令第２条　浸出　ＪＩＳ　Ｓ　３２００－７
製品の品質確認実施事業所	省令第１条　耐圧に関する基準 一般財団法人　電気安全環境研究所　横浜事業所 神奈川県横浜市鶴見区元宮 1-12-30 省令第２条　浸出等に関する基準 財団法人　日本食品分析センター　多摩研究所　衛生化学部 東京都多摩市永山 6-11-10